

Checklista för täthetskontroll av slamavskiljare

Information

Om befintlig slamavskiljare ska återanvändas vid inrättande av ny avloppsanläggning är det viktigt att slamavskiljaren har en korrekt funktion. För att undvika slamflykt och andra olägenheter som kan leda till att den nya avloppsanläggningen inte fungerar som förväntat, ska slamavskiljare kontrolleras enligt denna checklista. På så sätt minskas riskerna med att en ny avloppsanläggning förlorar sin funktion.

OBSERVERA ATT FARLIG GAS KAN BILDAS I SLAMAVSKILJARE!

Använd lämplig skyddsutrustning.

Fotografering

Fotografering ska ske i samband med täthetskontrollen av slamavskiljaren.

Fotografering ska ske på alla slamavskiljarens kamrar innan slamtömning och efter slamtömning.

Om det finns ett T-rör på utgående ledning ska detta också fotograferas.

Uppgifter om slamavskiljaren

Ange våtvolyt..... Ange antal kammare..... Ange ålder

Är samtliga lock hela och barnsäkra?

☐ Ja

☐ Nej

Kommentar.....

Finns funktionellt T- rör på utgående rör?

☐ Ja

☐ Nej

Kommentar.....

Kontroll av eventuellt in-/utläckage gällande slamavskiljare

Avsätt en dag för kontroll, tömning av slamavskiljaren ska göras efter andra mätningen.

Använd en mätsticka för att kontrollera vattennivån. Mätstickan ska nå botten av slamavskiljaren vid mätningen. Markera vattennivån på mätstickan.

Första mätningen.

Ange mått och tidpunkt för första mätningen

**OBSERVERA! SPOLNING FRÅN HUSET FÅR EJ SKE PÅ MINST 8 TIMMAR FÖR
ATT KONTROLLERA EVENTUELLA LÄCKAGE.**

Andra mätningen.

Efter 8 timmar tas ett andra mått. Ange mått och tidpunkt

När slamavskiljaren är tömd, skölj rent och kontrollera slamavskiljaren och dess mellanväggar.

Kommentar.....

Sker inläckage av markvatten efter att slamavskiljaren tömts?

☐ Ja ☐ Nej Kommentar.....

Är slamavskiljaren fri från sprickor och inväxta rötter?

☐ Ja ☐ Nej Kommentar.....

Har slamavskiljaren tecken på vittring eller korrosion?

☐ Ja ☐ Nej Kommentar.....

Slamavskiljaren bör återfyllas till utloppsröret för att undvika skador och slamflykt.

Övriga kommentarer.

Genom att lämna in blanketten intygas att täthetskontroll i fält genomförts samt att uppgifterna som angetts är korrekta.